




SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
E17		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)	SÍMBOLO: QUADRADO (1,00M X 1,00M) FUNDO: VERMELHA (0,70M X 0,70M) BORDA: AMARELA (LARGURA = 0,15M)	USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR A SUA OBSTRUÇÃO

-

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, CÃO E SALVAMENTO - IT 20/2019				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MENSAGEM "SAÍDA" OU PENSAMENTO DE ILUMINAÇÃO E PICTOGRAMA E/OU SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE MAIOR OU IGUAL A 50MM	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
S2				
S3				
S12				
A2		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESENÇA DE MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IT 04/2019				
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
		SÍMBOLOS - IT 04/2019		
		CARGA DE PÓ ABC - 2-A:20-BC / 3-A:40-BC		

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1		PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
P2		PROIBIDO PRODUZIR CHAMA		TODO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DA CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
P3		PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO		TODO SITUAÇÃO ONDE O USO DE ÁGUA FOR IMPRÓPRIO PARA EXTINGUIR O FOGO
P4		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO		NOS LOCAIS DE ACESSO AOS ELEVADORES COMUNS E MONTA- CARGAS
P5		PROIBIDO OBSTRUIR ESTE LOCAL		EM LOCAIS SUJEITOS A DEPÓSITO DE MERCADORIAS ONDE A OBSTRUÇÃO PODE APRESENTAR PERIGO DE ACESSO ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, ROTAS DE FUGA, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO ETC.

Concreto in loco: Classe S100: 10~16 cm
 Concreto Bombeável: Classe S160: 16~22 cm

Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA
0	Emissão inicial	13/nov/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTALEGRE
 Trabalho e desenvolvimento

Obra **UNIDADE BÁSICA SAÚDE DO SÍTIO ARROJADO**
 Zona Rural, Sítio Arrojado, Portalegre/RN

Projeto _____ Proprietário _____
 Felipe Medeiros Lira PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Projeto **PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO** Folha **1**
 Descrição **TÉRREO (+0,15M)**
PLANTA DE LOCAÇÃO, BOMBEIRO Conj. 1 Fls./Conj. ÚNICA

Data 13/nov/2023 Escala Indicada Desenho GILLIARD Conferência <>