

PARECER TÉCNICO

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 083/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIESTÁGIOS, 10 CV, 5 ESTÁGIOS, COM 1.1" DE SUÇÃO E RECALQUE, VAZÃO DE 10M³/H A 130M, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, PARA ANÁLISE TÉCNICA.

O presente Parecer Técnico trata da análise do catálogo da arrematante parcial.

O catálogo foi submetido à análise e emissão de PARECER acerca das conformidades do mesmo.

Após análise do catálogo da empresa **EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA**, constatou-se que a motobomba ofertada foi a **MOTOBOMBA PX-15/5 F**, porém este modelo ofertado não possui vazão à 130 metros de altura, ou seja, divergente do termo de referência que especifica vazão mínima de 10 m³/h.

Portanto, encaminho à consideração do setor competente.

Portalegre/RN, 06 de agosto de 2024.



Hermes Dias Sobrinho

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Portaria Nº 302/2022 GP/PMP