

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Portalegre  
Prefeitura Municipal de Portalegre  
Pregão Eletrônico - 055/2022 - PE/PMP

## Resultado da Homologação

0001 - Bomba Centrífuga Monoestágio, com as seguintes especificações: Potência: 1/2 cv; Número de Fase: Monofásico; Voltagem: 220V; Sucção: 3/4"; Recalque: 3/4"; Pressão Máxima sem vazão: 20 m.c.a.; Vazão máxima: 5,5 m³/h (pressão 2 m.c.a.); Vazão mínima: 1,1 m³/h (pressão 19 m.c.a.); Rotor fechado: 107 mm. - BC500 - Valor Referência: 989,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ARGOS LTDA	BC500	10 Unidade	582,79	5.827,90	Homologado em 09/11/2022 07:54:37 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

0002 - Bomba Centrífuga Monoestágio, com as seguintes especificações: Potência: 3,0 cv; Número de Fase: Trifásico; Voltagem: 220/380v; Sucção: 1,1/2"; Recalque: 1"; Pressão Máxima sem vazão: 45 m.c.a.; Vazão máxima: 13,7 m³/h (pressão 36 m.c.a.); Vazão mínima: 5,0 m³/h (pressão 44 m.c.a.); Rotor fechado: 155 mm. - BC-92 - Valor Referência: 2.161,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI	BC-92	10 Unidade	1.799,00	17.990,00	Homologado em 09/11/2022 07:54:37 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

0003 - Bomba Centrífuga Monoestágio, com as seguintes especificações: Potência: 5,0 cv; Número de Fase: Trifásico; Voltagem: 220/380/440/760V; Sucção: 3"; Recalque: 2 1/2"; Pressão máxima sem vazão: 18 m.c.a.; Vazão máxima: 99,5 m³/h (pressão 3 m.c.a.); Vazão mínima: 38,7 m³/h (pressão 16 m.c.a.); Rotor fechado: 116 mm. - THS-18R - Valor Referência: 5.749,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Comercial Vanguardreira Eireli ME	THS-18R	3 Unidade	4.264,99	12.794,97	Homologado em 09/11/2022 07:54:37 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

0004 - Motobomba Monoestágio, com as seguintes especificações: Grau de proteção: IP55; Número de Fase: Trifásico; Voltagem: 220/380/440V; Potência: 7,5 cv; Rotor fechado: 163mm; Pressão Máxima: 50,0 mca; Vazão Máxima: 35,4 m³/h; Ambiente: Desabrigado; Material do rotor: Ferro fundido. - THS-18 - Valor Referência: 5.582,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ARGOS LTDA	THS-18	2 Unidade	4.114,19	8.228,38	Homologado em 09/11/2022 07:54:37 Por: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO

Autoridade Competente

